

Муниципальное казенное учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О.
НАЛЬЧИК»

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №15» г.о. НАЛЬЧИК

360051, Кабардино-Балкарская Республика
г Нальчик, пр-кт Шогенцукова,зд.23
т.42-31-52

ОГРН 1210700004173
ИНН 0725031535

Утверждаю
Заведующий МКДОУ «Детский сад №15»
Ю.М. Кунашева



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта
и предоставляемых на нём услуг в сфере образования

2024 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Название организации (учреждения): *Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15»*,
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): *360051, Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, пр-т Шогенцукова, д.23*
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*
- 1.4. Форма собственности: *государственная*
- 1.5. Территориальная принадлежность: *муниципальная*
- 1.6. Вышестоящая организация (наименование): *Местная администрация городского округа Нальчик*
- 1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул.Кешокова, 70
- 1.8. Виды оказываемых услуг:
реализация дошкольного образования.
- 1.9. Категория обслуживания населения: *дети от 2 до 7 лет*
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
- общая площадь зданий- 1870 кв.м.
- площадь земельного участка-0,9 га
- 1.11. Год постройки здания *-1946 год.*
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - 2024 г., капитального - нет.*

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: *образование*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): *265 человек*

Форма оказания услуг: *на объекте*

Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети*

Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): _____

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	имеется
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	отсутствует
3	кресло- коляска	имеется
4	адаптированные лифты	отсутствуют
5	поручни	имеются
6	пандусы	имеются
7	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
8	раздвижные двери	отсутствуют
9	доступные входные группы	доступны
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	доступны
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточная ширина
12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	соответствует
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	имеется
2	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	имеется
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	инструктирование проводится
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует
6	Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	педагог-психолог и учитель - логопед имеют курсовую подготовку в области работы с детьми с ОВЗ
7	Создание условий для получения качественного общего образования	условия созданы
8	Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
9	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортных средств нет

10	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	допуск возможен
----	--	-----------------

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2025 г.
2	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	при поступлении финансирования
3	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	2025 г.
4	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры	2024 г.
5	Установка раздвижных дверей	при поступлении финансирования
6	Оборудование помещения индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	2024 г.

4.8. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

4.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

4.10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МКДОУ «Детский сад №15».